№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
23	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм3	менее 0,02*	0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
24	Гексахлорбензол	мг/дм3	менее 0.0001*	0.001	ГОСТ 31858-2012
25	ДДТ (сумма изомеров)	мг/дм3	менее 0.0001*	0.002	ГОСТ 31858-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.10.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 7231 дата начала испытаний 21.10.2019 16:30 дата выдачи результата 22.10.2019 16:27					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Гайнуллина Д. Х., врач-бактериолог					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Иззатова Л. Д., фельдшер-лаборант

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ